



SAVI SERBATOI

Mod. SONAR



CAPACITA' litri	DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	SPESSORE mm
1.000	1.150	1.300	3 + 3
2.000	1.300	1.800	3 + 3
3.000	1.480	2.170	3 + 4
3.000	1.480	2.170	4 + 4
4.000	1.650	2.220	3 + 4
4.000	1.650	2.220	4 + 4
5.000	1.750	2.400	3 + 4
5.000	1.750	2.400	4 + 4
6.000	1.650	3.170	4 + 4
7.000	1.650	3.720	4 + 4
8.000	1.650	4.180	4 + 4
9.000	1.950	3.470	4 + 4
9.000	1.950	3.470	5 + 5
10.000	1.950	3.770	4 + 4
10.000	1.950	3.770	5 + 5
12.000	1.950	4.450	4 + 4
12.000	1.950	4.450	5 + 5
15.000	1.950	5.550	4 + 4
15.000	1.950	5.550	5 + 5
20.000	2.280	5.150	5 + 5

SERBATOIO DOPPIA CAMERA DA INTERRO *COMPLETO DI SEMIPOZZETTO ANTISPANDIMENTO*

Realizzato con acciaio al carbonio S235JR con materiale di 1a scelta, saldato internamente a filo continuo ed esternamente ad arco sommerso.

Completo di:

- n. 1 passo d'uomo Ø 450 mm ns. standard con carico da 4", manicotto da 2" per aspirazione, manicotto da 1" 1/2 per sfiato, manicotto da 3/4" per asta metrica e manicotto da 1" libero.
- semi-pozzetto raccogli gocce senza coperchio, avente dimensioni di circa mm. 800 x 800 x h. 150, costruito in lamiera e saldato intorno al boccaporto.
- n. 2 manicotti da 1" ½ sull'intercapedine per consentire all'idraulico l'introduzione del glicole.

TRATTAMENTO ESTERNO: uno strato di fondo anti-corrosivo in antiruggine e secondo strato di prodotto specifico per interro EPO BIT A/S.(rivestimento epossibituminoso ad alto secco esente da catrame di carbon fossile).

Verrà fornita un'asta metrica di misurazione a completamento della fornitura.

A RICHIESTA:
COLONNINA EROGATRICE mod. CUBE 56
COLONNINA EROGATRICE mod. SELF SERVICE 70 K44 con filtro separatore acqua
PASSO D'UOMO Mod. BENZINA
RILEVATORE AUTOMATICO DI FUGHE MOD. A LIQUIDO
RILEVATORE AUTOMATICO DI FUGHE MOD. A DEPRESSIONE
INDICATORE DI LIVELLO GASOLIO DIGITALE MOD. OCIO (installazione escl.)
VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO al 90% omologata
RIVESTIMENTO ESTERNO IN VETRORESINA
PROLUNGA DI CARICO 4"
POZZETTO ANTI-SPANDIMENTO H = 800/1000 mm
ALTRE CAPACITA' – DIMENSIONI E SPESSORI
VERSIONE CONFORME ALLA UNI EN 12285-1

Documentazione a corredo:

- Tabella di ragguaglio teorica (rapporto cm/l)
- Libretto di messa in servizio, uso e manutenzione
- Certificato di collaudo (pressione: 1 bar per serbatoio, 0,2 bar per intercapedine)

F.lli Savi di Savi Dario & C. s.n.c.

Via Piacenza, 31 -Zona Ind.le - 29010 CALENDASCO PIACENZA Tel. 0523-768310 / 764192 - Fax 0523/760398

WWW.SAVISERBATOI.COM e-mail: info@saviserbatoi.com

Reg. Imprese PC n. 032-6384 - C.C.I.A.A. n. 83628 - Albo Impr. Artigiane n. 15931 - Part. IVA 00117120337

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, ci riserviamo ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.